



C.I.n.9

Sant'Angelo Lodigiano, 09 Settembre 2019

IIS DI SANT'ANGELO LODIGIANO
"R.PANDINI"- "C.PIAZZA"

Al personale collaboratore scolastico
Agli Atti- Al sito istituzionale

OGGETTO: A.S.2019/2020 PANDINI-PIAZZA COLLABORATORI SCOLASTICI
DISPOSIZIONI DI SERVIZIO IN MATERIA DI SICUREZZA
(T.U. D.lgvo 81/2008)

Le/I Collaboratrici/Collaboratori scolastiche/i, nel caso in cui venga dato l'ordine di procedere all'esodo, devono:

- collaborare con le/gli insegnanti per indirizzare gli alunni verso il "luogo sicuro" e aiutare le/gli studenti in difficoltà;
- mantenere un atteggiamento tale da non indurre al panico;
- raggiungere il "luogo sicuro" percorrendo le vie di esodo indicate nelle planimetrie e dalla apposita segnaletica senza correre e gridare;
- rimanere presso il luogo sicuro sino a quando il Coordinatore delle procedure di evacuazione o il suo sostituto non abbia preso nota del nome.

Nel caso che le vie di esodo siano impedito dalle fiamme, la/il dipendente dovrà tornare nel proprio posto o in altro locale, chiudere la porta, aprire le finestre, segnalare la propria presenza e attendere i soccorsi.

Inoltre i collaboratori devono svolgere le seguenti verifiche al fine di garantire una adeguata prevenzione e sorveglianza antincendio.

Giornalmente devono verificare che durante l'orario dell'attività didattica:

- le porte lungo il percorso d'esodo e le uscite di sicurezza siano agevolmente apribili;
- il sistema di apertura a semplice spinta (*MANIGLIONE ANTIPANICO*) sia funzionante;
- le vie di esodo siano sgombre di materiale o arredi che possano ostacolare l'abbandono della scuola in caso di pericolo;
- il materiale cartaceo o altro materiale combustibile sia conservato in appositi locali areati (*DEPOSITI O ARCHIVI*);



- le apparecchiature elettriche non utilizzate siano poste fuori tensione (esempio: fornelli elettrici, macchine per le fotocopie, ecc.).

Settimanalmente deve verificare che:

- la segnaletica con l'indicazione del percorso d'esodo sia presente e visibile;
- i mezzi di estinzione (estintori, idratanti) risultino, ad un esame visivo accessibili ed integri (*SEGNALARE LA MANCANZA DI PARTI DELLA ATTREZZATURA*).

Mensilmente deve verificare che:

- gli apparecchi dell'impianto d'illuminazione di emergenza siano funzionanti (*LA PROVA DOVRA' ESSERE ESEGUITA AL TERMINE DELLE LEZIONI TOGLIENDO TENSIONE AZIONANDO L'INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE*).

Mensilmente deve verificare che:

- gli interruttori differenziali funzionino (*AGENDO SUL TASTO DI PROVA DEGLI INTERRUTTORI*).

Le modalità esecutive dei controlli e le disposizioni di legge sono riportate nelle schede appositamente predisposte.

Eventuali riscontri negativi devono essere segnalati alla/o addetta/o alla prevenzione incendio che a sua volta avviserà il Dirigente Scolastico.

Il RSPP d'Istituto
Ing. Pierpaolo Afferrante

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Daniela Verdi